

PID:
02537000
CID:
C.1993.1306

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. Di tipo 817.)**

*Connecting devices
(Type ref. 817.)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2000-02-09

Data di aggiornamento | Updated on

2005-05-23

Sostituisce | Replaces

2000-02-09


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2000-02-09
Data di aggiornamento / Updated on 2005-05-23
Sostituisce / Replaces 2000-02-09

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002748 CLSCAM.C02L.CSCAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendments.

Rapporti | Test Reports

02AF00025

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplio / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	MV = morsetti a vite / MV = screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale Rated voltage	450V
Temperatura ambiente Ambient temperature	T85
Indice di tracking Tracking Index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99002857.1

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	817.0602
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	817.0602
Capacità di connessione Connecting capacity	6mm²
Descrizione Description	2 alloggiamenti / 2 clamping units

DAT99002857.2

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	817.0603
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	817.0603

Capacità di connessione | Connecting capacity **6mm²**

Descrizione | Description **3 alloggiamenti / 3 clamping units**

DAT99002857.3

Marca | Trade mark **SCAME**

Riferimento di tipo | Type reference **817.0605**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **817.0605**

Capacità di connessione | Connecting capacity **6mm²**

Descrizione | Description **5 alloggiamenti / 5 clamping units**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili:

(1/2x6 - 1/3x4 - 1/4x2,5 - 1/6x1,5 - 1/7x1)mm²; rigidi e flessibili.

Number of connectable conductors:

(1/2x6 - 1/3x4 - 1/4x2,5 - 1/6x1,5 - 1/7x1)mm²; rigid and flexible.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99002857 BTf.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LA...