

PID:
02537000
CID:
C.1993.1306

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo 2365)**

*Connecting devices
(Type ref.2365)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2005-05-23

Data di aggiornamento | Updated on

2007-07-16

Sostituisce | Replaces

2005-05-23

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Ricchi', is written over a horizontal line. Below the line, the text 'IMQ S.p.A.' is printed in a bold, sans-serif font.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-05-23
Data di aggiornamento / Updated on 2007-07-16
Sostituisce / Replaces 2005-05-23

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

SCAME PARRE SPA
VIA COSTA ERTA 15
24020 PARRE PONTE SELVA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002748 CLSCAM.C02LCSCAM+2 24020 PARRE

BG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T.
2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AF00032

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsettiera / multiway terminal device
Tipo di esecuzione Type of execution	multiplio / multiway
Tipo di costruzione Type of construction	scomponibile / decomposable
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	senza protezione / without protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP00
Tensione nominale Rated voltage	750V
Temperatura ambiente Ambient temperature	T85
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F004N8

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	2365
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	815.2365
Capacità di connessione Connecting capacity	25mm²

AR.H00A00

Marca Trade mark	SCAME
Riferimento di tipo Type reference	2365
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	815.2365B
Capacità di connessione Connecting capacity	25mm²

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettibili:
(2/4x4 - 2/3x6 - 1x10 - 1x16 - 1x25)mm² rigidi
(2/3x4 - 1/2x6 - 1x10 - 1x16)mm² flessibili

Number of allowable conductors:
(2/4x4 - 2/3x6 - 1x10 - 1x16 - 1x25)mm² rigid
(2/3x4 - 1/2x6 - 1x10 - 1x16)mm² flexible

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F0001B

BTH.025300.DD23

Diritti modelli ENEC - 0253 - Dispositivi di connessione | ENEC models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.

COPY - COPIA LAVORO