



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff		MT	MT	MT					
	Un (V)		400	400		400	230	230					
	In (A)		32	40		16	16	16					
	N°POLI		3P+N	4		3	1	1					
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	32			32	16	16	16					
	N°POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	216.3237			405.3286	405.1686	405.1683	405.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		2 mt cavo H07RN-F											